

DOSERINGSVEJLEDNING FOR TILSÆTNING AF HTH-KLOR

- VEJLEDENDE TILSÆTNINGSMÆNGDER FOR HTH-KLOR & SANIKLAR SUPER BOOST GRANULAT.

POOL STØRRELSE	10 M ³	20 M ³	25 M ³	30 M ³	40 M ³
Klorindholdet skal hæves med (mg/l)	ml HTH	ml HTH	ml HTH	ml HTH	ml HTH
1 (pH stiger med 0,05)	14	28	35	42	56
2 (pH stiger med 0,1)	27	54	67	81	108
3 (pH stiger med 0,15)	41	82	102	123	164
4 (pH stiger med 0,2)	54	108	135	162	216
5 (pH stiger med 0,25)	68	136	180	204	172
15 (pH stiger med 0,75)	205	410	512	615	820

pH-værdien må minimum være 7,0 og maksimum være 7,6.

15 mg/l er en "chokkloring", der anvendes, hvis der er bakteriologiske problemer, grønt vand, sæsonstart, nyfyldning eller højt indhold af bunden klor.

Den mængde HTH-klor, der ønskes tilsat, hældes op i en ren plastspand og opløses i rent vand under forsigtig omrøring. Opløsningen hældes i poolen foran indløbsdyserne med cirkulationspumpen tændt.

OBS! Tilsætning af HTH-klor eller Saniklar Super Boost Granulat medfører en stigning i pH-værdien. Husk at korrigere for dette, inden tilsætning af pH-Minus.

Inden der tilsættes klor, justeres pH-værdien først ned til 7,0 - brug eventuelt poolberegneren.

Der kan tilsættes klor 2-4 timer efter, at der er justeret pH - pumpen skal køre imens.