

## KLOR GRANULAT/BRIQUETTER (Day Tabs)

- VEJLEDENDE TILSÆTNINGSMÆNGDER FOR BOOST GRANULAT/HTH GRANULAT SAMT DAY TABS TIL POOLS

KLORINDHOLDET HÆVES MED	POOL 1 M <sup>3</sup>		POOL 10 M <sup>3</sup>		POOL 15 M <sup>3</sup>		POOL 20 M <sup>3</sup>		POOL 25 M <sup>3</sup>	
	g/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup>	ml	BRIQUETTER	ml	BRIQUETTER	ml	BRIQUETTER	ml	BRIQUETTER
1 mg/l (pH stiger 0,05)	1,5	1,35	14	2	20	3	27	4	34	5
2 mg/l (pH stiger 0,1)	3,0	2,7	27	4	41	6	54	9	68	11
3 mg/l (pH stiger 0,15)	4,5	4,1	41	6	62	10	82	13	103	16
4 mg/l (pH stiger 0,2)	6,0	5,4	54	9	81	13	108	17	135	21
5 mg/l (pH stiger med 0,25)	7,5	6,8	68	11	102	16	136	21	170	27
30 mg/l (pH stiger 1,5)	45	41	410 ml/450 g		620 ml/680 g		820 ml/900 g		1030 ml/1130 g	

30 mg/l er en "chokkloring", der anvendes, hvis der er bakteriologiske problemer eller et højt indhold af bundet klor. En chokkloring skal vare 24 timer ved bakteriologiske problemer, men kan afkortes, hvis problemet er bundet klor.

- Klorværdien skal minimum være 1 mg/l. Maksimum er 5 mg/l.
- Når der er udført poolkontrol, bør klorindholdet være mellem 3 og 4 mg/l.

**OBS!** Tilsætningen af Boost Granulat/HTH Granulat eller BRIQUETTER (Day Tabs) medfører en stigning i pH-værdien. Husk at korrigere for dette inden tilsætning af pH-Minus.

### Tilsætning:

- Klorgranulat: Den afmålte mængde klorgranulat opløses i en spand med vand fra poolen. Opløsningen tilsættes så langt fra skimmeren som muligt.
- BRIQUETTER (Day Tabs): Det antal der skal bruges, lægges direkte i skimmerkurven.